

Inspección de andamios

Inspección de un andamio armado en [nombre del sitio] por un contratista de [Razón social de la empresa]. Nadie sube hasta que la inspección esté firmada y la tarjeta colocada, salvo quienes lo arman. Cada ítem se contesta mirándolo: lo que no conforma se anota en los hallazgos.

Contratista que armó:	Sitio:
Ubicación del andamio:	Tipo o sistema de andamio:
Altura aproximada:	Fecha y hora:
Inspeccionó:	Próxima reinspección:

Motivo de la inspección

1	Por qué se inspecciona	☐ Primer uso ☐ Reinspección periódica ☐ Modificación ☐ Golpe, viento o lluvia ☐ Tiempo sin uso
---	------------------------	--

Documentación

2	Los montadores y quien habilita tienen su capacitación en montaje, en altura y en inspección	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
3	El manual del fabricante y la tabla de cargas están disponibles en el sitio	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
4	Cálculo o memoria firmados por un profesional, si el diseño es especial o de gran altura	☐ Presentado ☐ No presentado ☐ No aplica

Apoyo y estructura

5	Placas base y durmientes sobre suelo firme y nivelado, sin ladrillos ni cajones	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
6	El andamio está a plomo y las crucetas y diagonales están completas	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica

Anclajes

7	El andamio está anclado a la estructura según el manual y ningún anclaje fue retirado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
---	---	---

Plataformas

8	Las plataformas están completas, sin huecos ni tableros sueltos	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
---	---	---

9	Las plataformas están trabadas contra el viento y la carga no supera la que admite el sistema	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
---	---	---

Protecciones

10	Baranda superior, baranda intermedia y rodapié en todos los lados abiertos	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
----	--	---

Acceso y entorno

11	Hay una escalera interna o adosada, y nadie sube trepando por el marco	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
12	Sin líneas eléctricas ni tránsito de vehículos cerca, y la zona de abajo señalizada	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
13	La tarjeta de habilitación está colocada en el acceso, con la fecha y la firma de esta inspección	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica

Resultado

14	Estado del andamio	☐ Habilitado ☐ Habilitado con restricciones ☐ No habilitado
15	Restricción que se escribe en la tarjeta, si es habilitado con restricciones (opcional)	

Hallazgos

16. Lo que se encontró

Una fila por hallazgo: la parte del andamio, qué se vio y dónde, qué se hizo en el momento y a quién se avisó, quién lo corrige y para cuándo.

Parte	Qué se vio y dónde	Qué se hizo y a quién se avisó	Corrige	Para el

17	¿Se prohibió el uso del andamio hasta corregir?	☐ Sí, fuera de uso ☐ No, puede usarse ☐ No hubo hallazgos
----	---	---

Solo modifica el andamio quien lo arma, y después de modificarlo se vuelve a inspeccionar. Una vez corregido un hallazgo se hace una inspección nueva en otra hoja; esta no se corrige.

Inspeccionó (firma y aclaración)

Responsable del contratista (firma y aclaración)